

Компания сертифицирована системой менеджмента
 качества UNI EN ISO 9001 : 2015
 Стандарты: UNI EN 12201-3, UNI EN 1555-3
 AS/NZS 4129



Заказчик: **ООО «Р-Системс»**, РФ, 129281, г.Москва, Олонецкий проезд, 4, стр. 2, оф. 11А

Наименование: **Отвод электросварной 90гр. PE-100 SDR11 050мм**

Инвойс: № FE 1720/ E19 от 12.11.2019

Партия: №030719

Дата выпуска: 03.07.19

Артикул: 8025050000

Количество: 30 шт.

Материал: PE 100 Borealis HE 3490 LS

Номинальное давление: 16 бар

Мы подтверждаем, что вышеперечисленный товар соответствует следующим требованиям:

Тест	Стандарт на метод испытания	Условия	Результаты
ПОКАЗАТЕЛЬ ТЕКУЧЕСТИ РАСПЛАВА	UNI EN ISO 1133	PE 100 MFR 190 °C - 5 кг - г/10 мин.	Соответствует
ТЕРМОСТАБИЛЬНОСТЬ	EN 728	O ₂ ≥ 20 мин - 210°C	Соответствует
ВНЕШНИЙ ВИД	UNI EN 12201-3 UNI EN 1555-3	Поверхность гладкая, без дефектов	Соответствует
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	UNI EN 12201-3 UNI EN 1555-3	--	Соответствует
ГИДРОСТАТИЧЕСКОЕ ВНУТР.ДАВЛЕНИЕ	ISO 1167-1	20°C - 100 ч - σ _t = 12.4 МПа	Соответствует
ГИДРОСТАТИЧЕСКОЕ ВНУТР.ДАВЛЕНИЕ НА ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ	ISO 1167-1	80°C - 165 ч - σ _t = 5.4 МПа	Соответствует
ГИДРОСТАТИЧЕСКОЕ ВНУТР.ДАВЛЕНИЕ НА ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ	ISO 1167-1	80°C - 1000 ч - σ _t = 5.0 МПа	Соответствует
СТОЙКОСТЬ СВАРНОГО СОЕДИНЕНИЯ ПРИ СПЛЮЩИВАНИЯХ	ISO 13955	Величина отрыва не должна превышать 33.3% от сварной зоны	Соответствует
МАРКИРОВКА	UNI EN 12201-3 UNI EN 1555-3	---	Соответствует
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ	UNI EN 12201-3 UNI EN 1555-3	ΔR ≤ 10%	Соответствует

Срок хранения до 10 лет (с даты изготовления): при хранении в упаковке производителя и при нормальных температурных режимах без попадания прямых солнечных лучей

S. Angelo in Vado, 12-11-2019 Ing. S Sgallini

 **SAB S.p.A.**
 Via Salvo d'Acquisto - Z.I.
 41048 S. Angelo in Vado (PU)
 P.I. 02138950411
 Telefono +39 0722 810000
 Fax +39 0722 810158
 e-mail: sab@sabspa.com
 www: www.sabspa.com