Испытательный центр «Структура»

Аттестат аккредитации РОСС RU.31587.ИЦ.00005	141069, Московская обл, Королев г, Советская (Первомайский Мкр) ул, дом 39В, литера Г3, помещение 1
ОГРН 1195081081326 +7(930)949-98-44, stryktyralab@gmail.com	

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЦ «Структура»

_____Большакова И.В.

М.П.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ДИЛ04/022022/СТР9205 от 02.02.2022 г.

Заявитель:	Общество с ограниченной ответственностью «ПИК 4213» Адрес: Российская Федерация, Иркутская область, 664040, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 3А ОГРН: 1093850014840, телефон: +7 3952799194, адрес электронной почты: info@novator38.ru
Наименование продукции:	Трубы напорные из полипропилена, в том числе армированные стекловолокном, и соединительные детали к ним, для систем отопления и водоснабжения, т.м. TERRA.
Изготовитель:	Общество с ограниченной ответственностью «ПИК 4213» Адрес: Российская Федерация, Иркутская область, 664040, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 3А ОГРН: 1093850014840, телефон: +7 3952799194, адрес электронной почты: info@novator38.ru
Методы испытаний:	ГОСТ 32415-2013

Испытания проводились в лабораторном помещении ИЦ «Структура»

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ:

Температура окружающей среды	20°С
Относительная влажность воздуха	58%
Атмосферное давление	750 мм рт. ст.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Приняты следующие условные обозначения:
С – изделие соответствует проверяемому требованию НД;
Н – изделие не соответствует проверяемому требованию НД;
НП – данное требование НД не применимо к испытуемому изделию.

Наименование показателя	Номер пункта настоящего стандарта		Результаты испытаний	Вывод
	требование	метод контроля		
Внешний вид, маркировка	5.1.1, 5.6.2	8.2	Требование выполнено	С
Размеры	4.2.5	8.4	Требование выполнено	С
Стойкость к внутреннему давлению материала фитингов	5.4.3	8.7	Требование выполнено	С
Стойкость к внутреннему давлению фитингов	5.2.2-5.2.4	8.8	Требование выполнено	С
Изменение внешнего вида после прогрева	5.2.5	8.21	Требование выполнено	С
Изменение показателя текучести расплава	5.2.6	8.16	Требование выполнено	С
Термостабильность	5.2.7	8.17	Требование выполнено	С
Температура размягчения по Вика	5.2.8	8.19	Требование выполнено	С
Непрозрачность	5.2.9	8.20	Требование выполнено	С

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Испытанный образец соответствует ГОСТ 32415-2013. Данный протокол испытаний касается только испытанных образцов.

Испытания провел

Инженер по испытаниям _____ Свиридов А.А.