

Компания сертифицирована системой менеджмента качества UNI EN ISO 9001 : 2015
 Стандарты: UNI 9736 -UNI EN 12201-3, ISO 4427, UNI EN 1555-3, ISO4437



Заказчик: **ООО «Р-Системс»**, РФ, 129085, г. Москва, ул. Проспект Мира, д.101, стр. 1, э 4 п 1 ком 14 оф 89

Наименование: **ПЕРЕХОД ЛАТУНЬ/РЕ PN16 25X3/4" наружн**

Инвойс: N° FE 1311/ E19 от 09.08.2019
 Партия: №090419
 Дата выпуска: 09.04.19
 Артикул: 80401602500С
 Количество: 40 шт.
 Материал: PE 100 Borealis HE 3490 LS
 Номинальное давление: 16 бар

Мы подтверждаем, что вышеперечисленный товар соответствует следующим требованиям:

Тест	Стандарт на метод испытания	Условия	Результаты
ПОКАЗАТЕЛЬ ТЕКУЧЕСТИ РАСПЛАВА	UNI EN ISO 1133	PE 100 MFR 190 °C - 5 кг - г/10 мин.	Соответствует
ТЕРМОСТАБИЛЬНОСТЬ	EN 728	O ₂ ≥ 20 мин - 210°C	Соответствует
ВНЕШНИЙ ВИД	UNI EN 12201-3 UNI EN 1555-3 ISO 7	Поверхность гладкая, без дефектов	Соответствует
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	UNI EN 12201-3 UNI EN 1555-3 ISO 7	--	Соответствует
ГИДРОСТАТИЧЕСКОЕ ВНУТР.ДАВЛЕНИЕ	ISO 1167-1	20°C - 100 ч - σ _t = 12.4 МПа	Соответствует
ГИДРОСТАТИЧЕСКОЕ ВНУТР.ДАВЛЕНИЕ НА ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ	ISO 1167-1	80°C - 165 ч - σ _t = 5.4 МПа	Соответствует
ГИДРОСТАТИЧЕСКОЕ ВНУТР.ДАВЛЕНИЕ НА ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ	ISO 1167-1	80°C - 1000 ч - σ _t = 5.0 МПа	Соответствует
МАРКИРОВКА	UNI EN 12201-3 UNI EN 1555-3	---	Соответствует

Срок хранения до 10 лет (с даты изготовления): при хранении в упаковке производителя и при нормальных температурных режимах без попадания прямых солнечных лучей

S. Angelo in Vado, 09-08-2019

Ing. S Sgallini

Sgallini
SAB S.p.A.
 Via Salvo d'Acquisto - Z.I.
 S. Angelo in Vado (PU)
 P.I.C.F. 02138950411
 Telefono +39 0722 81 0000
 Fax +39 0722 81 0158
 sab@tubi.net - www.sabspa.com