

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ РОСС RU C-RU.АД85.В.00488/24



Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛЬМАКС" (ООО "ОЛЬМАКС")

Место нахождения (адрес юридического лица): 117534, Россия, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Чертаново Южное, шоссе Варшавское, дом 150, корпус 1
Адрес места осуществления деятельности: 117534, Россия, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Чертаново Южное, шоссе Варшавское, дом 150, корпус 1
Телефон: +74957925946, адрес электронной почты: info@olmax.ru
ИНН: 7723627452, ОГРН: 1077760001846.

Изготовитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛЬМАКС" (ООО "ОЛЬМАКС")

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 117534, Россия, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Чертаново Южное, шоссе Варшавское, дом 150, корпус 1
Производственная площадка: «ZHEJIANG XINDA PLASTIC PIPE CO., LTD.» Китай, No.88 North Road, Hemudu Site Town, Yuyao, Zhejiang, ГЛОНАСС: 29.994525°, 121.321824°
ИНН 7723627452, ОГРН 1077760001846

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС Академия". ОГРН 1137746776496, ИНН 7736663779. Место нахождения: 119119, Российская Федерация, город Москва, проспект Ленинский, дом 42, корпус 1-2-3, комнаты 15-22. Адрес места осуществления деятельности: 115054, Российская Федерация, город Москва, улица Дубининская, дом 33Б. Телефон: +7(495)268-01-76, адрес электронной почты: info@promstandartus.ru. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.11АД85. Дата решения об аккредитации: 20.10.2017.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Фитинги из полиэтилена для транспортирования газообразного топлива (ПЭ100, ПЭ100-RC) стандартного размерного отношения SDR 9 - SDR 26, с номинальным наружным диаметром от 16 до 630 мм включительно, торговой марки «OLfuse». Типы фитингов: А, В и С: электросварные муфты, электросварные отводы, электросварные тройники, электросварные тройники неравнопроходные, электросварные переходные муфты, электросварные заглушки, электросварные седловые отводы, электросварные Т-образные седловые отводы (с фрезой), электросварные ремонтные накладки, литые отводы, литые тройники, литые тройники неравнопроходные, литые втулки под фланец, литые заглушки, литые переходные муфты.

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 22.21.29-003-82568150-2024 «Детали соединительные из полиэтилена для газопроводов торговой марки «OLfuse. Технические условия»; ГОСТ Р 58121.3-2018 (ИСО 4437-3:2014) «Пластмассовые трубопроводы для транспортирования газообразного топлива. Полиэтилен (ПЭ). Часть 3. Фитинги»

Серийный выпуск

Код ОКПД 2: 22.21.29.130

Код ТН ВЭД ЕАЭС: 3917400009

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ Р 58121.3-2018 (ИСО 4437-1:2014) "Системы пластмассовых трубопроводов для транспортирования газообразного топлива. Полиэтилен (РЕ). Часть 3. Фитинги" (п. 4.1, п. 5.1, п. 5.2, п. 5.4 (для сварных фитингов), п. 5.5 (для электросварных фитингов), п. 6.2 (для электросварных фитингов раструбным концом), п. 6.3 (для электросварных седловых фитингов), п. 6.4 (для фитингов с трубным концом), п. 6.5 (для фитингов для растровой сварки), п. 7.2 таблицы 4 (позиции 3 и 4 (для электросварных фитингов с раструбом и для растровой сварки), п. 11.2)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний №№ 8439ИЛПМД, 8440ИЛПМД, 8441ИЛПМД от 17.06.2024 года, выданных Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BC05)

акта анализа состояния производства №0019/04/24 от 28.04.2024 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС Академия"

Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Фитинги (соединительные детали) хранят по ГОСТ 15150-69 (раздел 10) в условиях 5 (ОЖ4) и должны быть защищены от воздействия прямых солнечных лучей. При хранении в отопляемых помещениях фитинги хранят на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Электросварные фитинги должны быть защищены от попадания влаги. Гарантийный срок - два года с даты продажи.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 18.06.2024 ПО 17.06.2029



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

Эксперт-аудитор
Эксперты-аудиторы)

(подпись)

Рунец Михаил Николаевич

(фамилия, имя, отчество (последнее при
наличии))

(подпись)

Кулебакина Наталья Викторовна

(фамилия, имя, отчество (последнее при
наличии))