



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАРОДНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПОДОЛЬСКАКАБЕЛЬ",
Место нахождения: 142103, Россия, Московская область, город Подольск, улица Бронницкая, дом 11, ОГРН: 1025004706825, Номер телефона: +7 4967697065, Адрес электронной почты: office@podolskkabel.ru

В лице: Генеральный директор Горич Алексей Сергеевич

заявляет, что Кабели для водопогружных электродвигателей, Кабели для водопогружных электродвигателей, артикул: Кабели для водопогружных электродвигателей, с медными жилами, с числом жил от 3 до 5 включительно, номинальным сечением от 0,75 до 35,0 мм² включительно, на напряжение до 450 В частотой до 400 Гц, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика, в том числе плоские с разделительным основанием, марок: КВВ, КВВ-П; с изоляцией из полиэтилена и оболочкой из поливинилхлоридного пластика, марки КВВ, описание продукции: Действие декларации о соответствии распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: с 02.2025 года-
Изготовитель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАРОДНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПОДОЛЬСКАКАБЕЛЬ", Место нахождения: 142103, Россия, Московская область, город Подольск, улица Бронницкая, дом 11, Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 142103, Россия, Московская область, город Подольск, улица Бронницкая, дом 11
Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 16.К13-035-2004 «Кабели для водопогружных электродвигателей».
Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 8544499108
Серийный выпуск,

Соответствует требованиям ТР ЕАЭС 037/2016 Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники


Декларация о соответствии принята на основании протокола 19УТ выдан 19.05.2025
испытательной лабораторией "Испытательный центр Общества с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ"" RA.RU.21BC05; Схема декларирования: Зд;

Дополнительная информация Стандарты и иные нормативные документы: Нормы, обеспечивающие соблюдение требований технического регламента приведены в Приложениях №№ 2, 3 ТР ЕАЭС 037/2016, "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники"; Условия и сроки хранения: Срок службы кабелей не менее 6 лет при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей. Хранения кабелей должно соответствовать требованиям ГОСТ 18690-2012. Условия хранения в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе ОЖЗ по ГОСТ 15150-89. Срок хранения указывается в эксплуатационном документе, приложенном к изделию

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 20.05.2030
включительно



КОПИЯ	
Предст. ОК	Юркова В.А.
Дата 3. 6. 25	Кому
Марка	КВВ
Кол-во	100м


(подпись)



Горич Алексей Сергеевич

(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии:
Дата регистрации декларации о соответствии:

ЕАЭС N RU Д-RU.PA04.B.44104/25
21.05.2025